

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»  
С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.



Акт № 2/2026/Владимир  
технического освидетельствования  
ТП-123 ул. Березина, д.3-б

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир	Андреев С.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-123 ул. Березина, д.3-б.


**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП-123.
- 1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-123 находится в неудовлетворительном состоянии.

**3.** Выполнить замену ТП-123 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир  Андреев С.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»  
С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 20/2026/Владимир  
технического освидетельствования  
ТП-109 ул. Большая Нижегородская, 32а

г. Владимир




«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир	Андреев С.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-109 ул. Большая Нижегородская, 32а

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
  - 1.1. Паспорт ТП-109.
  - 1.2. Протоколы испытаний.
2. Комиссия установила следующее:
  - 2.1. Электрооборудование ТП-109 находится в неудовлетворительном состоянии.
3. Выполнить замену ТП-109 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	 Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	 Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир	 Андреев С.В.

Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
\_\_\_\_\_  
С.Б. Кутузов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

1/2026/Владимир  
освидетельствования

«      »                      2026 г.

Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир \_\_\_\_\_ Андреев С.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

 С.Б. Кутузов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.



Акт № 22/2026/Владимир  
технического освидетельствования  
ТП-273 ул. Сакко и Ванцетти, 356

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир	Андреев С.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-273 ул. Сакко и Ванцетти, 356

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ТП-273.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование ТП-273 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ТП-273 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир  Андреев С.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»  
С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 23/2026/Владимир  
технического освидетельствования  
ТП-279 ул. Северная, 32А

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир	Андреев С.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-279 ул. Северная, 32А




**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП-279.
- 1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-279 находится в неудовлетворительном состоянии.

**3.** Выполнить замену ТП-279 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	 Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	 Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир	 Андреев С.В.



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
С.Б. Кутузов  
РЭС  
г.ВЛАДИМИР 2026 г.

Акт № 24/2026/Владимир  
технического освидетельствования  
ТП-321 ул. 16 лет Октября, 38а

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир	Андреев С.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-321 ул. 16 лет Октября, 38а

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП-321.
- 1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование ТП-321 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ТП-321 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:                      Главный инженер РЭС г. Владимир                       Тарасов С.М.

Члены комиссии:                      Начальник ПТС РЭС г. Владимир                       Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир                       Андреев С.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.  
С.Б. Кутузов  
РЭС  
ГВЛА

Акт № 25/2026/Владимир  
технического освидетельствования  
ТП-134 ул. Горького, д.506

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир	Андреев С.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-134 ул. Горького, д.506


**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП-134.
- 1.2. Протоколы испытаний.


**2.** Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-134 находится в неудовлетворительном состоянии.

**3.** Выполнить замену ТП-134 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:                      Главный инженер РЭС г. Владимир                       Тарасов С.М.

Члены комиссии:                      Начальник ПТС РЭС г. Владимир                       Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Восток РЭС г. Владимир                       Андреев С.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 26/2026/Владимир  
технического освидетельствования  
ТП-254 ул.Белоконской, д.15г

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-254 ул.Белоконской, д.15г

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
  - 1.1. Паспорт ТП-254.
  - 1.2. Протоколы испытаний.
2. Комиссия установила следующее:
  - 2.1. Электрооборудование ТП-254 находится в неудовлетворительном состоянии.
3. Выполнить реконструкцию ТП-254 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир \_\_\_\_\_ Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир \_\_\_\_\_ Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир \_\_\_\_\_ Козинов В.Г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»  
С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 27/2026/Владимир  
технического освидетельствования  
ПС "Рпень"

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник УРОЭ РЭС г. Владимир	Мельников Э.Н.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ПС "Рпень"




1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Силовой трансформатор Т-1-ТДНГ-15000/110 ВА.
- 1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

- 2.1. Силовой трансформатор Т-1-ТДНГ-15000/110 ВА находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену силового трансформатора в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	 Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	 Голенкевич Б.Н.
	Начальник УРОЭ РЭС г. Владимир	 Мельников Э.Н.