

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов
«__» _____ 2026 г.



Акт № 28/2026/Владимир
технического освидетельствования
ТП-246 пр-т Строителей, 116

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-246 пр-т Строителей, 116


1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 1.1. Паспорт ТП-246.
- 1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-246 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ТП-246 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»


С.Б. Кутузов
«__» _____ 2026 г.



Акт № 29/2026/Владимир
технического освидетельствования
ТП-189 пр-т Ленина, 65г

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-189 пр-т Ленина, 65г

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт ТП-189.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование ТП-189 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ТП-189 в рамках инвестиционной программы 2028 года.


Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»


С.Б. Кутузов

« ____ »

2026 г.



Акт № 30/2026/Владимир
технического освидетельствования
ТП-269 ул.Н.Островского, 646

г. Владимир

« ____ » _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-269 ул.Н.Островского, 646

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ТП-269.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование ТП-269 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ТП-269 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»
С.Б. Кутузов
г.ВЛАДИМИР
«__» _____ 2026 г.



Акт № 31/2026/Владимир
технического освидетельствования
ТП-165 ул.Чернышевского, 76а

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-165 ул.Чернышевского, 76а


1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП-165.
- 1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-165 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ТП-165 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»
С.Б. Кутузов
«___» _____ 2026 г.



Акт № 32/2026/Владимир
технического освидетельствования
ТП-468 ул.Благоднравова 7

г. Владимир

«___» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-468 ул.Благоднравова 7

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП-468.
- 1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-468 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ТП-468 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов
г.ВЛАДИМИР
«__» _____ 2026 г.

Акт № 33/2026/Владимир
технического освидетельствования
ТП-609 мкр. Юрьеvec ул. Центральная, 2г (мкр. Пиганово)

. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-609 мкр. Юрьеvec, ул. Центральная, 2г (мкр. Пиганово)

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 1.1. Паспорт ТП-609.
- 1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-609 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ТП-609 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.

Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»


2026 г.


С.г. Владимир
адимирская область»
С.Б. Кутузов
2026 г.
РЭС
СВЛАДИМИР
МИР
ВОВАНИЯ


« » 2026 г.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

- 1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:**
 - 1.1. Паспорт ТП-214.
 - 1.2. Протоколы испытаний.
- 2. Комиссия установила следующее:**
 - 2.1. Электрооборудование ТП-214 находится в неудовлетворительном состоянии.
- 3. Выполнить замену ТП-214 в рамках инвестиционной программы 2028 года.**

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинев В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов
«__» _____ 2026 г.



Акт № 35/2026/Владимир
технического освидетельствования
ТП-388 ул.Лакина, 191г

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-388 ул.Лакина, 191г

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП-388.
- 1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-388 находится в неудовлетворительном состоянии.


3. Выполнить замену ТП-388 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир



Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир



Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир



Козинов В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»
С.Б. Кутузов
«__» _____ 2026 г.

Акт № 36/2026/Владимир
технического освидетельствования
ТП-190 Ново-Гончарный переулок, 1а

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-190 Ново-Гончарный переулок, 1а

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
 - 1.1. Паспорт ТП-190.
 - 1.2. Протоколы испытаний.
2. Комиссия установила следующее:
 - 2.1. Электрооборудование ТП-190 находится в неудовлетворительном состоянии.
3. Выполнить замену ТП-190 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»
С.Б. Кутузов
«__» _____ 2026 г.



Акт № 37/2026/Владимир
технического освидетельствования
КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид. 669)

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид. 669)

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт КЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид. 669) находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

3. Выполнить замену КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид. 669) в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов

«__» _____

2026 г.

Акт № 38/2026/Владимир
технического освидетельствования
КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид 610)

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир	Козинов В.Г.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид 610)

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт КЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид 610) находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

3. Выполнить замену КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид 610) в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир  Козинов В.Г.