

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В.Цветков

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 5/2029/Камешково  
технического освидетельствования  
ТП-18 ул. Советская

г. Камешково

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Камешково	Клоков М.В.
Члены комиссии:	Мастер ПО г. Камешково	Ушаков К.М.
	Старший диспетчер ПО г. Камешково	Вишняков М.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-18 ул. Советская.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:




1.1. Паспорт ТП.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование ТП-18 находится в неудовлетворительном состоянии..

3. Выполнить замену ТП-18 в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель:	Начальник ПО г. Камешково	 Клоков М.В.
Члены комиссии:	Мастер ПО г. Камешково	 Ушаков К.М.
	Старший диспетчер ПО г. Камешково	 Вишняков М.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Ковров  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В.Цветков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 4/2028/Камешково  
технического освидетельствования  
ТП-10 ул. Карла Либкнехта

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

г. Камешково

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Камешково	Клоков М.В.
Члены комиссии:	Мастер ПО г. Камешково	Ушаков К.М.
	Старший диспетчер ПО г. Камешково	Вишняков М.В.




Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-10 ул. Карла Либкнехта.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП.
- 1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

- 2.1. Электрооборудование ТП-10 находится в неудовлетворительном состоянии..
3. Выполнить замену ТП-10 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель:	Начальник ПО г. Камешково	 Клоков М.В.
Члены комиссии:	Мастер ПО г. Камешково	 Ушаков К.М.
	Старший диспетчер ПО г. Камешково	 Вишняков М.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Ковров  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В.Цветков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 3/2027/Камешково  
технического освидетельствования  
ТП-21 ул. Комсомольская Площадь

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

г. Камешково

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Камешково	Клоков М.В.
Члены комиссии:	Мастер ПО г. Камешково	Ушаков К.М.
	Старший диспетчер ПО г. Камешково	Вишняков М.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-21 ул. Комсомольская Площадь.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ТП.


1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование ТП-21 находится в неудовлетворительном состоянии..

3. Выполнить замену ТП-21 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Начальник ПО г. Камешково

 Клоков М.В.

Члены комиссии: Мастер ПО г. Камешково

 Ушаков К.М.

Старший диспетчер ПО г. Камешково

 Вишняков М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В.Цветков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 2/2026/Камешково  
технического освидетельствования  
КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

г. Камешково

Комиссия в составе:

Председатель:

Начальник ПО г. Камешково

Клоков М.В.

Члены комиссии:

Мастер ПО г. Камешково

Ушаков К.М.

Старший диспетчер ПО г. Камешково

Вишняков М.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт КЛ.

1.2. Протоколы испытаний.


2. Комиссия установила следующее:

2.1. КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

3. Выполнить замену КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:

Начальник ПО г. Камешково

 Клоков М.В.

Члены комиссии:

Мастер ПО г. Камешково

 Ушаков К.М.

Старший диспетчер ПО г. Камешково

 Вишняков М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Цветков

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 1/2026/Камешково  
технического освидетельствования  
ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1

г. Камешково

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Камешково	Клоков М.В.
Члены комиссии:	Мастер ПО г. Камешково	Ушаков К.М.
	Старший диспетчер ПО г. Камешково	Вишняков М.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ВЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:


2.1. ВЛ-10 кВ от ЛР-10 до ПКУ-1 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Начальник ПО г. Камешково

 Клоков М.В.

Члены комиссии: Мастер ПО г. Камешково

 Ушаков К.М.

Старший диспетчер ПО г. Камешково

 Вишняков М.В.

