

УТВЕРЖДАЮ



Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС Владимирская область»

Д.В. Валуев

### АКТ №7

Технического освидетельствования  
ВЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-56 (с отходом на ТП-31)  
г. Киржач, Владимирская область

#### 1. Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Захаров А.В.

выполнила техническое освидетельствование ВЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-56 (с отходом на ТП-31)




#### 2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1 Паспорт ВЛ-10 кВ.
- 2.2 Протоколы испытаний.

#### 3. Комиссия установила следующее

3.1 ВЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-56 (с отходом на ТП-31) находятся в удовлетворительном состоянии, требуется замена опор и провода.

#### 4. Выполнить замену ВЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-56 (с отходом на ТП-31) в рамках инвестиционной программы 2029 г.

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 А.В. Захаров

Начальник И  
АО «ОРЭС Владим  
«Западный»

АО «ОРЭС Владимирская область»

AKT №6

ВЛ-10 кВ ф.1036 ПС «Октябрьская»

г. Киржач, Владимирская область

Председатель: Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС Владимирская область»

Савцов А.Д.

Феокистова С.А.

Захаров А.В.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

## 2.2 Протоколы испытаний

3.1 ВЛ-10 кВ ф.1036 ПС «Октябрьская» находятся в удовлетворительном состоянии, требуется мена опор и провода.

Председатель: Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС Владимирская область»

Савцов А.Д.

Феоктистова С.А.

А.В. Захаров

УТВЕРЖДАЮ



Начальник РЭС «Западный»

АО «ОРЭС Владимирская область»

Д.В. Валуев

#### АКТ №4

Технического освидетельствования

ВЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 до ул. Магистральная

г. Киржач, Владимирская область

#### 1. Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Захаров А.В.

выполнила техническое освидетельствование ВЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 до ул. Магистральная




#### 2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1 Паспорт ВЛ-10 кВ
- 2.2 Протоколы испытаний

#### 3. Комиссия установила следующее

3.1 ВЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 до ул. Магистральная находятся в удовлетворительном состоянии. Для повышения надёжности электроснабжения требуется строительство двухцепной от ТП-27 до ТП-58 до ул. Магистральная.

4. Выполнить замену ВЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 до ул. Магистральная в рамках инвестиционной программы 2027 г.

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Захаров А.В.

УТВЕРЖДАЮ



АКТ №3

Технического освидетельствования

ВЛ-10 кВ ф.12 ТПС «Киржач» от РТП-11 до ул. Лесная  
г. Киржач, Владимирская область

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Захаров А.В.

выполнила техническое освидетельствование ВЛ-10 кВ ф.12 ТПС «Киржач» от РТП-11 до ул. Лесная.




2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1 Паспорт ВЛ-10 кВ
- 2.2 Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1 ВЛ-10 кВ ф.12 ТПС «Киржач» от РТП-11 до ул. Лесная находятся в удовлетворительном состоянии. Для повышения надёжности электроснабжения требуется строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от РТП-11 до ул. Лесная.

4. Выполнить замену ф.12 ТПС «Киржач» от РТП-11 до ул. Лесная в рамках инвестиционной программы 2027 г.

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Захаров А.В.



УТВЕРЖДАЮ



Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС Владимирская область»  
Д.В. Валуев




## АКТ №2

Строительство нового объекта  
КЛ-10 кВ ТП-5КО - ф.1007 ПС «Октябрьская».  
г. Киржач, Владимирская область

### 1. Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Рыжов Н.В.

приняла решение о включении в инвестиционную программу 2026 г. строительство новой КЛ-10 кВ ТП-5КО - ф.1007 ПС «Октябрьская», кабель АСБл-10 3х120 L=0,5 км, для обеспечения 2 категории надежности и обеспечения резерва сетей АО «ОРЭС- Владимирская область».

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Рыжов Н.В.

УТВЕРЖДАЮ



Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС Владимирская область»  
Д.В. Валуев

АКТ №1

Технического освидетельствования  
КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС «Киржач».  
г. Киржач, Владимирская область

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	Рыжов Н.В.

выполнила техническое освидетельствование КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС «Киржач».




2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1 Паспорт КЛ-10 кВ
- 2.2 Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1 КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС «Киржач» находятся в критическом состоянии, требуется замена на новые.

4. Выполнить замену КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС «Киржач» в рамках инвестиционной программы 2026 г., 2028 г.

Председатель:	Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Савцов А.Д.
Члены комиссии:	Инженер ПТО ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Феоктистова С.А.
	Мастер ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область»	 Рыжов Н.В.