

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев  
« 28 » 09 2026 г.

Акт №01/2026/Кольчугино  
Технического освидетельствования  
ВЛ-6 кВ «ТП 36 – ТП 62»

г. Кольчугино

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

Действовала в период 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ-6 кВ «ТП 36 – ТП 62»

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ВЛ.
- 1.2. Лист осмотра.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-6 кВ «ТП 36 – ТП 62» находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ВЛ-6 кВ «ТП 36 – ТП 62» на КЛ в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино \_\_\_\_\_ Валуев Д.В.

Члены комиссии: Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино \_\_\_\_\_ Лохин А.А.

Начальник ПТО г. Кольчугино \_\_\_\_\_ Овечкин С.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев  
« 28 » 04 2026 г.

Акт №02/2026/Кольчугино  
Технического освидетельствования  
ВЛ-6 кВ «ТП 62 – ТП 59А»

г. Кольчугино

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

Действовала в период 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ-6 кВ «ТП 62 – ТП 59А»

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ВЛ.
- 1.2. Лист осмотра.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-6 кВ «ТП 62 – ТП 59А» находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ВЛ-6 кВ «ТП 62 – ТП 59А» на КЛ в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев  
«28» 04 2026 г.

Акт №03/2026/Кольчугино  
Технического освидетельствования  
ВЛ-6 кВ «ТП 59А – ТП 59»

г. Кольчугино

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

Действовала в период 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ-6 кВ «ТП 59А – ТП 59»

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:




1.1. Паспорт ВЛ.

1.2. Лист осмотра.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-6 кВ «ТП 59А – ТП 59» находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ВЛ-6 кВ «ТП 59А – ТП 59» на КЛ в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	 Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	 Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	 Овечкин С.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС-Владимирская область»  
Д.В. Валуев  
« 28 » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт №04/2026/Кольчугино  
Технического освидетельствования  
ТП «Копылки»

г. Кольчугино

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

Действовала в период 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование ТП «Копылки»

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ТП.
- 1.2. Лист осмотра.

2. Комиссия установила следующее:

- 2.1. ТП «Копылки» находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить строительство новой ТП взамен существующей в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	_____ Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	_____ Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	_____ Овечкин С.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС-Владимирская область»  
Д.В. Валуев  
«28» \_\_\_\_\_ 2026 г.



Акт №05/2026/Кольчугино  
Технического освидетельствования  
ВЛ-6 кВ ПС «Белореченская» ф.601, оп. 71 – ТП 532 «Копылки»

г. Кольчугино

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

Действовала в период 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ-6 кВ ПС «Белореченская» ф.601, оп. 71 – ТП 532 «Копылки»

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:




1.1. Паспорт ВЛ.

1.2. Лист осмотра.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-6 кВ ПС «Белореченская» ф.601, оп. 71 – ТП 532 «Копылки» находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену существующей ВЛ-6 кВ ПС «Белореченская» ф.601, оп. 71 – ТП 532 «Копылки» на ВЛЗ в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	 Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	 Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	 Овечкин С.А.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев  
« 28 » 04 2026 г.



Акт №06/2026/Кольчугино  
Технического освидетельствования  
ВЛ-6 кВ «ТП 28 – ТП 67»

г. Кольчугино

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

Действовала в период 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ-6 кВ «ТП 28 – ТП 67»

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:




1.1. Паспорт ВЛ.

1.2. Лист осмотра.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-6 кВ «ТП 28 – ТП 67» находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену существующей ВЛ-6 кВ «ТП 28 – ТП 67» на ВЛЗ в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	 Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	 Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	 Овечкин С.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев  
« 22 » 04 2026 г.



Акт №07/2026/Кольчугино  
Технического освидетельствования  
ТП-67

г. Кольчугино

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

Действовала в период 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование ТП-67

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:




1.1. Паспорт ТП.

1.2. Лист осмотра.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ТП-67 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить строительство новой ТП взамен существующей в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	 Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	 Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	 Овечкин С.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник РЭС «Западный»  
АО «ОРЭС-Владимирская область»  
\_\_\_\_\_  
Д.В. Валуев  
« 28 » 04 2026 г.

Акт №08/2026/Кольчугино  
Технического освидетельствования  
ВЛ-6 кВ «ТП 11 – ТП 18»

г. Кольчугино

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	Овечкин С.А.

Действовала в период 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование ВЛ-6 кВ «ТП 11 – ТП 18»

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 1.1. Паспорт ВЛ.
- 1.2. Лист осмотра.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-6 кВ «ТП 11 – ТП 18» находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену существующей ВЛ-6 кВ «ТП 11 – ТП 18» на ВЛЗ в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель:	Начальник РЭС «Западный» г. Кольчугино	_____ Валуев Д.В.
Члены комиссии:	Мастер участка ЭРРС г. Кольчугино	_____ Лохин А.А.
	Начальник ПТО г. Кольчугино	_____ Овечкин С.А.