

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС «Западный»
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев

«__» _____ 2026 г.

Акт № 2/2026/Петушки
технического освидетельствования
ВЛ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина, г. Петушки

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Петушки	Бабушкин И.С.
Члены комиссии:	Старший мастер УЭиРРС г. Петушки	Сафонов А.С.
	Начальник ПТО г. Петушки	Лепченкова Ю.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина, г. Петушки

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ВЛ.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина, г. Петушки находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену ВЛ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина, г. Петушки в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: / Начальник ПО г. Петушки  Бабушкин И.С.

Члены комиссии: Старший мастер УЭиРРС г. Петушки  Сафонов А.С.

Начальник ПТО г. Петушки  Лепченкова Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС «Западный»
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев

«__» _____ 2026 г.

Акт № 7/2026/Петушки
технического освидетельствования
ТП-5 п. Городищи, ул. Моисеенко д. 16

г. Петушки




«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Петушки	Бабушкин И.С.
Члены комиссии:	Старший мастер УЭиРРС г. Петушки	Сафонов А.С.
	Начальник ПТО г. Петушки	Лепченкова Ю.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-5 п. Городищи, ул. Моисеенко д. 16

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
 - 1.1. Паспорт ТП-5.
 - 1.2. Протоколы испытаний.
2. Комиссия установила следующее:
 - 2.1. Электрооборудование ТП-5 находится в неудовлетворительном состоянии.
3. Выполнить замену ТП-5 в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель:	/Начальник ПО г. Петушки	 Бабушкин И.С.
Члены комиссии:	Старший мастер УЭиРРС г. Петушки	 Сафонов А.С.
	Начальник ПТО г. Петушки	 Лепченкова Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС «Западный»
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев

«__» _____ 2026 г.

Акт № 6/2026/Петушки
технического освидетельствования
ТП-30 г. Петушки, ул.Московская

г. Петушки

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Петушки	Бабушкин И.С.
Члены комиссии:	Старший мастер УЭиРРС г. Петушки	Сафонов А.С.
	Начальник ПТО г. Петушки	Лепченкова Ю.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-30 г. Петушки, ул. Московская

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ТП-30.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование ТП-30 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену электрооборудования ТП-30 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: /Начальник ПО г. Петушки _____ Бабушкин И.С.

Члены комиссии: Старший мастер УЭиРРС г. Петушки _____ Сафонов А.С.

Начальник ПТО г. Петушки _____ Лепченкова Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС «Западный»
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев
«__» _____ 2026 г.

Акт № 5/2026/Петушки
технического освидетельствования
КТП-8 г. Петушки, ул. Школьная

г. Петушки

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Петушки	Бабушкин И.С.
Члены комиссии:	Старший мастер УЭиРПС г. Петушки	Сафонов А.С.
	Начальник ПТО г. Петушки	Лепченкова Ю.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КТП-8 г. Петушки, ул. Школьная

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт КТП-8.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование КТП-8 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену КТП-8 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: /Начальник ПО г. Петушки _____ Бабушкин И.С.

Члены комиссии: Старший мастер УЭиРПС г. Петушки _____ Сафонов А.С.

Начальник ПТО г. Петушки _____ Лепченкова Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС «Западный»
АО «ОРЭС-Владимирская область»

_____ Д.В. Валуев

«___» _____ 2026 г.

Акт № 3/2026/Петушки
технического освидетельствования
ТП-6 п. Городищи, ул. Советская д. 386

г. Петушки

«___» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Петушки	Бабушкин И.С.
Члены комиссии:	Старший мастер УЭиРПС г. Петушки	Сафонов А.С.
	Начальник ПТО г. Петушки	Лепченкова Ю.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-6 п. Городищи, ул. Советская д. 386

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
 - 1.1. Паспорт ТП-6.
 - 1.2. Протоколы испытаний.
2. Комиссия установила следующее:
 - 2.1. Электрооборудование ТП-6 находится в неудовлетворительном состоянии.
3. Выполнить замену ТП-6 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: / Начальник ПО г. Петушки _____ Бабушкин И.С.

Члены комиссии: Старший мастер УЭиРПС г. Петушки _____ Сафонов А.С.

Начальник ПТО г. Петушки _____ Лепченкова Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС «Западный»
АО «ОРЭС-Владимирская область»

Д.В. Валуев
«__» _____ 2026 г.

Акт № 4/2026/Петушки
технического освидетельствования
КТП-12 г. Петушки, ул. Молодёжная

г. Петушки

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Петушки	Бабушкин И.С.
Члены комиссии:	Старший мастер УЭиРПС г. Петушки	Сафонов А.С.
	Начальник ПТО г. Петушки	Лепченкова Ю.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КТП-12 г. Петушки, ул. Молодёжная

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт КТП-12.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. Электрооборудование КТП-12 находится в неудовлетворительном состоянии.

3. Выполнить замену КТП-12 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: / Начальник ПО г. Петушки _____ Бабушкин И.С.

Члены комиссии: Старший мастер УЭиРПС г. Петушки _____ Сафонов А.С.

Начальник ПТО г. Петушки _____ Лепченкова Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС «Западный»
АО «ОРЭС-Владимирская область»

_____ Д.В. Валуев

«__» _____ 2026 г.

Акт № 4/2026/Петушки
технического освидетельствования
КТП-1 г. Петушки, ул. Красноармейская

г. Петушки

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ПО г. Петушки	Бабушкин И.С.
Члены комиссии:	Старший мастер УЭиРРС г. Петушки	Сафонов А.С.
	Начальник ПТО г. Петушки	Лепченкова Ю.В.

Действовала в период с 01.09.2025г. по 08.09.2025г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КТП-1 г. Петушки, ул. Красноармейская

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
 - 1.1. Паспорт КТП-1.
 - 1.2. Протоколы испытаний.
2. Комиссия установила следующее:
 - 2.1. Электрооборудование КТП-1 находится в неудовлетворительном состоянии.
3. Выполнить замену КТП-1 в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: /Начальник ПО г. Петушки _____ Бабушкин И.С.

Члены комиссии: Старший мастер УЭиРРС г. Петушки _____ Сафонов А.С.

Начальник ПТО г. Петушки _____ Лепченкова Ю.В.