

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
С.Б. Кутузов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 1/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ВЛ-10 кВ ф.101 от ПС Ундол до полотна ж/д

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ ф.101 от ПС Ундол до до полотна ж/д.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт ВЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-10 кВ ф.101 от ПС Ундол до до полотна ж/д находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ВЛ-10 кВ ф.101 от ПС Ундол до полотна ж/д в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:                      Главный инженер РЭС г. Владимир                       Тарасов С.М.

Члены комиссии:                      Начальник ПТС РЭС г. Владимир                       Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир                       Душков И.Ф.



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 2/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ВЛ-10 кВ ф.102 от ПС Ундол до полотна ж/д

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ ф.102 от ПС Ундол до до полотна ж/д.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт ВЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-10 кВ ф.102 от ПС Ундол до до полотна ж/д находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.


**3.** Выполнить замену ВЛ-10 кВ ф.102 от ПС Ундол до полотна ж/д в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир		Тарасов С.М.
---------------	---------------------------------	--	--------------

Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир		Голенкевич Б.Н.
-----------------	-------------------------------	--	-----------------

	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир		Душков И.Ф.
--	--------------------------------------	--	-------------

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 3/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ВЛ-10 кВ от ТП-55 до ТП-56

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ от ТП-55 до ТП-56.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 1.1. Паспорт ВЛ.
- 1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

- 2.1. ВЛ-10 кВ от ТП-55 до ТП-56 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ВЛ-10 кВ от ТП-55 до ТП-56 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:                      Главный инженер РЭС г. Владимир                       Тарасов С.М.

Члены комиссии:                      Начальник ПТС РЭС г. Владимир                       Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир                       Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 4/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ВЛ-10 кВ от ТП-60 до ТП-55

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ от ТП-60 до ТП-55.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 1.1. Паспорт ВЛ.
- 1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

- 2.1. ВЛ-10 кВ от ТП-60 до ТП-55 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ВЛ-10 кВ от ТП-60 до ТП-55 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.