

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов
«__» _____ 2026 г.

Акт № 9/2026/Собинка
технического освидетельствования
ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-75 до оп.18-17-34

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-75 до оп.18-17-34.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ВЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-75 до оп.18-17-34 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

3. Выполнить замену ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-75 до оп.18-17-34 в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

 Р.С.Б. Кутузов
г.ВЛАДИМИР
«___» _____ 2026 г.

Акт № 10/2026/Собинка
технического освидетельствования
ТП-34 ул. Набережная

г. Владимир

«___» _____ 2026 г.


Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-34 ул. Набережная.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
 - 1.1. Паспорт ТП.
 - 1.2. Протоколы испытаний.
2. Комиссия установила следующее:
 - 2.1. ТП-34 ул. Набережная находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.
3. Выполнить замену ТП-34 ул. Набережная в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

 С.Б. Кутузов
«___» _____ 2026 г.

Акт № 11/2026/Собинка
технического освидетельствования
ТП-10 ул. Гоголя

г. Владимир


«___» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-10 ул. Гоголя.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
 - 1.1. Паспорт ТП.
 - 1.2. Протоколы испытаний.
2. Комиссия установила следующее:
 - 2.1. ТП-10 ул. Гоголя находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.
3. Выполнить замену ТП-10 ул. Гоголя в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.