

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов

29 мая 2025



АКТ № 6/2025

технического освидетельствования

КЛ 10 кВ от ТП - 9 до ТП - 42

г. Юрьев-Польский ул. Герцена, Артиллерийская

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 28 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
КЛ 10 кВ от ТП - 9 до ТП - 42

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 9 до ТП - 42

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 9 до ТП - 42 (год ввода в эксплуатацию - 1976, износ - 100%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 9 до ТП - 42 в рамках инвестиционной программы 2026 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	В.А. Листратов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "ОРЭС Владимирская область"

 А.С. Лылов

29 мая 2025 г.



АКТ № 5/2025

технического освидетельствования

КЛ 10 кВ от ТП - 20 до ТП - 26

г. Юрьев-Польский ул.Владимирская, Артиллерийская

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 27 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
КЛ 10 кВ от ТП - 20 до ТП - 26

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:






2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 20 до ТП - 26

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 20 до ТП - 26 (год ввода в эксплуатацию - 1977, износ - 100%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 20 до ТП - 26 в рамках инвестиционной программы 2026 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 В.А. Листратов

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "ОРЭС Владимирская область"
А.С. Лылов
29 мая 2025 г.



АКТ № 4/2025
технического освидетельствования
КЛ 10 кВ от ТП - 49 до ТП - 1

г. Юрьев-Польский ул. Горького, Павших Борцов

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 27 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
КЛ 10 кВ от ТП - 49 до ТП - 1

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 49 до ТП - 1


2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 49 до ТП - 1 (год ввода в эксплуатацию - 1974, износ - 94%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 49 до ТП - 1 в рамках инвестиционной программы 2026 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>А.С. Лылов</u>
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>А.Н. Тимофеев</u>
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>С.А. Евдокимов</u>
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>С.М. Лукша</u>
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>В.А. Листратов</u>

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов
28 мая 2025 г.



АКТ № 3/2025
технического освидетельствования
КЛ 10 кВ от ТП - 11 до ТП - 23
г. Юрьев-Польский ул. Луговая

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 26 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
КЛ 10 кВ от ТП - 11 до ТП - 23

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:






2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 11 до ТП - 23


2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 11 до ТП - 23 (год ввода в эксплуатацию - 1973, износ - 93%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 11 до ТП - 23 в рамках инвестиционной программы 2026 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 В.А. Листратов

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов
27 мая 2025 г.



АКТ № 2/2025
технического освидетельствования
КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 14
г. Юрьев-Польский ул. Луговая

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 25 мая 2025 г. по 27 мая 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 14

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 14

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 14 (год ввода в эксплуатацию - 1973, износ - 90%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 14 в рамках инвестиционной программы 2026 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	В.А. Листратов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов

27 мая 2025 г.



АКТ № 1/2025

технического освидетельствования

КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 23

г. Юрьев-Польский ул. Луговая

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 25 мая 2025 г. по 27 мая 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 23

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:






2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 23

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 23 (год ввода в эксплуатацию - 1973, износ - 96%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 24 до ТП - 23 в рамках инвестиционной программы 2026 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 В.А. Листратов



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов А.С. Лылов

19 июня 2025 г.

АКТ № 9/2025

технического освидетельствования

КЛ 10 кВ от ТП - 50 до ТП - 15

г. Юрьев-Польский ул. Вокзальная

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер	
	АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 18 июня 2025 г. по 19 июня 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование КЛ 10 кВ от ТП - 50 до ТП - 15

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 50 до ТП - 15

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 50 до ТП - 15 (год ввода в эксплуатацию - 1986, износ - 100%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 50 до ТП - 15 в рамках инвестиционной программы 2027 года

Председатель;	Главный инженер	<i>А.С. Лылов</i>
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	В.А. Листратов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов

18 июня 2025 г.



АКТ № 8/2025

технического освидетельствования

КЛ 10 кВ от ТП - 4 до ТП - 10

г. Юрьев-Польский ул. Школьная, Пушкина

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 17 июня 2025 г. по 18 июня 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование КЛ 10 кВ от ТП - 4 до ТП - 10

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:






2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 4 до ТП - 10

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 4 до ТП - 10 (год ввода в эксплуатацию - 1966, износ - 100%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 4 до ТП - 10 в рамках инвестиционной программы 2027 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	 В.А. Листратов

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "ОРЭС Владимирская область"
А.С. Лылов
17 июня 2025 г.



АКТ № 7/2025
технического освидетельствования
КЛ 10 кВ от ТП - 10 до ТП - 39
г. Юрьев-Польский ул. Школьная, Революции

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 16 июня 2025 г. по 17 июня 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование КЛ 10 кВ от ТП - 10 до ТП - 39

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 10 до ТП - 39

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 10 до ТП - 39 (год ввода в эксплуатацию - 1978, износ - 97%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 10 до ТП - 39 в рамках инвестиционной программы 2027 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>А.С. Лылов</u>
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>А.Н. Тимофеев</u>
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>С.А. Евдокимов</u>
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>С.М. Лукша</u>
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	<u>В.А. Листратов</u>

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов

29 мая 2025 г.



АКТ № 11/2025

технического освидетельствования

КЛ 10 кВ от ТП - 31 до РУ-10 з-да СОМ

г. Юрьев-Польский ул. Горького, Павших Борцов

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 27 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
КЛ-10 кВ от ТП - 31 до РУ-10 з-да СОМ

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 31 до РУ-10 з-да СОМ

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 31 до РУ-10 з-да СОМ (год ввода в эксплуатацию - 1986, износ - 72%)

находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

3.2. В связи с отказом персонала з-да СОМ отпускать эл.энергию к ТП-31 (проблемы с учетом эл.энергии и расчетами с гарантирующим поставщиком) запитать ТП-31 от РУ-10 Водозабора

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 31 до РУ-10 Водозабора в рамках инвестиционной программы 2028 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	В.А. Листратов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов

16 июля 2025 г.



АКТ № 10/2025

технического освидетельствования

КЛ 10 кВ от ТП - 1 до оп. № 37

г. Юрьев-Польский ул. Павших Борцов, 1 Мая, пер. Подгорный

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 14 июля 2025 г. по 16 июля 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование КЛ 10 кВ от ТП - 1 до оп. № 37

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 1 до оп. № 37

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 1 до оп. № 37 (год ввода в эксплуатацию - 1979, износ - 97%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 1 до оп. № 37 в рамках инвестиционной программы 2028 года

Председатель;	Главный инженер АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС - Владимирская область"	В.А. Листратов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "ОРЭС Владимирская область"

А.С. Лылов

17 августа 2025 г.



АКТ № 13/2025

технического освидетельствования

КЛ 10 кВ от ТП - 1 до ТП - 16

г. Юрьев-Польский ул. Павших Борцов

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер	
	АО "ОРЭС Владимирская область"	Лылов А.С.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	Тимофеев А.Н.
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	Евдокимов С.А.
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	Лукша С.М.
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	Листратов В.А.

действовала с 15 августа 2025 г. по 17 августа 2025 г. и выполнила техническое освидетельствование КЛ 10 кВ от ТП - 1 до ТП - 16

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ 10 кВ от ТП - 1 до ТП - 16

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ 10 кВ от ТП - 1 до ТП - 16 (год ввода в эксплуатацию - 1976, износ - 100%) находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

4. Выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП - 1 до ТП - 16 в рамках инвестиционной программы 2029 года

Председатель;	Главный инженер	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.С. Лылов
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	А.Н. Тимофеев
	Главный диспетчер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.А. Евдокимов
	Старший мастер РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	С.М. Лукша
	Специалист по охране труда РЭС г. Юрьев-Польский	
	АО "ОРЭС - Владимирская область"	В.А. Листратов

Ю
бласти"
А.С. Лылов
вгуста 2025 г.

14 августа 2025 г.

г. Юрьев-Польский ул. Шибанкова

Листратов В.А.

В.А. Листратов